



サイズ	寸法								
	内管			遮音部				挿入部	
	L	φd	t	L1	φD	T	l		
40	2,044	48 ±0.2	3.6 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	61.0 ±2.2	6.0 ±1.2	22		
50	2,050	60 ±0.2	4.1 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	85.5 ±2.2	6.0 ±1.2	25		
65	2,070	76 ±0.3	4.1 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	101 ±2.8	6.0 ±1.2	35		
75	2,080	89 ±0.3	5.5 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	114.5 ±2.8	6.0 ±1.2	40		
100	2,100	114 ±0.4	6.6 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	141 ±3.0	6.0 ±1.2	50		
125	2,130	140 ±0.5	7.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	168 ±3.0	6.0 ±1.2	65		
150	2,160	165 ±0.5	8.9 $\begin{smallmatrix} +1.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2,000	195 ±3.5	6.0 ±1.2	80		

注) 1.内管(硬質ポリ塩化ビニル管)寸法及び公差は、JIS K 6741(VP)による。

△			
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル管
外管	2	繊維混入モルタル
空間部	3	空間形成部材
遮音部	4	遮音材(ALGC付)
品名	品番	素材・仕様

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)		日付 (DATE) 2015.06.19	尺度 (SCALE) not	形式(TYPE) カタログ図	所属 開発課
承認 (APPROVED BY)	検図 (CHECKED BY)	担当 (DESIGNED BY)	製図 (DRAWN BY)	図名(TITLE) 遮音型耐火二層管管継手 シャオン フネンパイプ 定尺(VP-SVN)	
フネンアクロス株式会社			田神	図番(DWG. NO) C-DP-030SVN	△

1 | 2 | 3 | 4