

開発報告 22011
2022年11月1日
フネンアクロス株式会社
開発部



石綿（アスベスト）含有調査について

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、ご照会の件につきまして、以下のとおりご回答申し上げます。

敬具

記

平成18(2006)年9月に労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部が改正され、規制の対象となる建材の石綿（アスベスト）含有率が1%超から0.1%超に引き下げられました。また天然鉱物には不純物として石綿（アスベスト）が混入している可能性が示されております。

弊社製品は発売以来、石綿（アスベスト）は一切使用しておりませんが、天然鉱物に不純物として混入している可能性もある為、過去にさかのぼり、現在の基準に照し合せた含有調査を実施致しました。

現在の製品（2022年製造品）、過去の製品（2003年製造品）とも、J I S A 1481-1による定性分析の結果、「含有なし」と判定されました。

分析の結果、弊社製品に石綿（アスベスト）は含有されておりません。解体改修工事を行う際には、通常作業を実施下さい。また処分方法につきましては、各自治体の指導に従い「管理型産業廃棄物」としてお取扱い下さい。

以上